

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 85375 : 85375
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

19.08.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 25.08.2025 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	75.068C	KABINET (36U)		1,00	ADET		
2	75.431	SNMP MODÜL		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr --- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45292

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.07.2025

Basım Tarihi : 31.07.2025


KOD : 75.068C

MALZEME ADI : KABİNET (36U)

1. Kabinet, üretici firmanın Sunucu ve Depolama ünitelerinin uygulamaları için ürettiği maksimum havalandırma olanağı sağlayan yapı ürünü olmalıdır.
2. Kabinet, en az 36U yüksekliğinde olmalıdır.
3. Kabinet, en az 600 mm genişliğinde, 1000 mm derinliğinde ve 1705 mm yüksekliğinde olmalıdır.
4. Kabinin 4 tarafı kilitli, açılır kapısı bulunmalı ve ön kapısında siyah renk hâkim şeffaf, kolay kırılmaz plastik veya cam yapıda büyük penceresi olmalıdır.
5. Kabinin kenarları keskin köşe hatlarına sahip olmayıp ovalleştirilmiş yapıda olmalıdır.
6. Kabin içerisinde en az 1 adet termostat kontrollü 6 fanlı modül bulunmalıdır.
7. Kabin içerisinde kabin üzerine montaj edilebilir en az 4 adet 1U, 16 A sigorta korumalı 6 lı PDU bulunmalıdır.
8. Kabin beraberinde kabin üzerine montaj edilebilir farklı noktalarda da kullanmak üzere en az 10 adet 1U, 16 A sigorta korumalı 6 lı PDU verilmelidir.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer BİLGİN
Bilgi İşlem Müdürü



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45297

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 05.08.2025

Basım Tarihi : 11.08.2025


KOD : 75.431

MALZEME ADI : SNMP MODÜL

1. SNMP Modül, hastanemizde kullanmakta olduğumuz NECRON ENERGY RM 15-270 kVA MODULAR RM45 45 kVA (3 x 15 kVA) kesintisiz güç kaynağına tam uyumlu ve üreticinin onayladığı orijinal ürün olmalıdır.
2. Modül, SNMP v1 ve SNMPv3 ayrıca HTTP/HTTPS, SSH, FTP/FTPS, Telnet, Modbus (opsiyonel RS-485) protokollerini desteklemelidir.
3. Modül, kesintisiz güç kaynağının arıza, geçiş, düşük akü, aşırı yük gibi olayları gerçek zamanlı takip edip e-posta ile bildirimi yapabilmelidir.
4. Web arayüzünden firmware güncellemesi yapılabilmelidir.
5. DHCP ve Statik IP yapılandırmasını desteklemelidir.
6. Modül, SNMP yuvasına tak-çıkart (hot-swap) montaj gerektirmeyen tipte olmalıdır.
7. Modülün cihaza entegrasyonu, kesintisiz güç kaynağının garanti dışı kalmasına sebebiyet vermemeli, cihazın ayarlamaları devreye alınması yüklenici tarafından sağlanmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer BİLGİN
Bilgi İşlem Müdürü



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

