

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 86587 : 86587
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

06.11.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAIL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 10.11.2025 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	73.3750	MUTFAK DAVLUMBAZ VE PIŞIRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İÇİN: DAVLUMBAZ SİSTEMİ VANA SETİ (CİHAZA UYUMLU)		6,00	ADET		
2	73.3750A	MUTFAK DAVLUMBAZ VE PIŞIRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İÇİN: DAVLUMBAZ SİSTEMİ NOZULLARI (CİHAZA UYUMLU)		6,00	ADET		
3	73.3750A1	MUTFAK DAVLUMBAZ VE PIŞIRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İÇİN: DAVLUMBAZ SİSTEMİ SONLANDIRMA BUTONU (CİHAZA UYUMLU)		6,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- İPARIŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.

4- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU) SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEMEYECİKTİR.

8- FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEMEYECİKTİR.

9- SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45672

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 23.10.2025

Basım Tarihi : 23.10.2025


KOD : 73.3750

MALZEME ADI : MUTFAK DAVLUMBAZ VE PIŞIRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İÇİN: DAVLUMBAZ SİSTEMİ VANA SETİ (CİHAZA UYUMLU)

1. Vana seti, davlumbaz söndürme tüpü üzerindeki söndürme kimyasalı çıkışını mekanik olarak açan tipte olmalıdır.
2. Vana, ısı algılama hattı (fusible link kablosu veya termal kablo) aracılığıyla mekanik olarak tetiklenecektir; herhangi bir elektriksel veya elektronik kontrol sistemi bulunmayacaktır.
3. Vana üzerinde manuel açma kolu veya pimi bulunacaktır; bu sayede test ve manuel boşaltma yapılabilirdir.
4. Vana gövdesi pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Tüm vana seti, üretici tarafından davlumbaz söndürme sistemine özel tasarlanmış orijinal ekipman olmalıdır.
6. Çalışma basıncı minimum 20 bar, test basıncı 30 bar olmalıdır.
7. Vana bağlantı dişleri ve montaj elemanları, söndürme tüpü ve borulama sistemine uygun ölçülerde olmalıdır.
8. Vana üzerinde akış yönü, üretici adı ve model bilgisi kalıcı şekilde işlenmiş olmalıdır.
9. Vana, sistemdeki söndürme tüpü dolum basıncını güvenli şekilde muhafaza edecek conta ve kilitleme elemanlarına sahip olmalıdır.
10. Bakım ve sökme işlemleri yalnızca sistem basıncı boşaltıldıktan sonra yapılmalıdır.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Baskı Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45673

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 23.10.2025

Basım Tarihi : 23.10.2025

KOD : 73.3750A

MALZEME ADI : MUTFAK DAVLUMBAZ VE PIŞIRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İÇİN: DAVLUMBAZ SİSTEMİ NOZULLARI (CİHAZA UYUMLU)

1. Nozzle'lar UL ve/veya FM sertifikalı olmalıdır.
2. Davlumbaz, filtre ve baca boyutlarına göre üretici tarafından belirlenen açısı ve debide olmalıdır.
3. Nozzle gövdesi pirinç veya paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Tıkanmaya karşı filtreli yapı tercih edilmelidir.
5. Yönlendirme açısı ayarlanabilir olmalı, bakım için kolay sökülebilir olmalıdır.
6. Nozzle uçlarında koruyucu kapak bulunmalı, montaj sonrası çıkarılmalıdır.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.


HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45674

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 23.10.2025

Basım Tarihi : 23.10.2025


KOD : 73.3750A1

MALZEME ADI : MUTFAK DAVLUMBAZ VE PİŞİRME CİHAZLARI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İÇİN: DAVLUMBAZ SİSTEMİ SONLANDIRMA BUTONU (CİHAZA UYUMLU)

1. Sonlandırma butonu, sistemin manuel olarak durdurulmasını veya söndürme işlemini sonlandırmasını sağlamalıdır.
2. Üzerinde "SİSTEMİ SONLANDIR" ibaresi bulunmalıdır.
3. Kırmızı renkli, minimum IP65 koruma sınıfında olmalıdır.
4. Mekanik sistemle uyumlu şekilde, yalnızca mekanik tetikleme hattını devreden çıkaracak yapıda olmalıdır. (Elektriksel bağlantı içermez).
5. Montaj yüksekliği ve erişim mesafesi ilgili standartlara uygun olmalıdır.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

